



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TCZEWIE**

HKw.9020.35.2025.MŁ

Tczew, dnia 5 marca 2025r.

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy za rok 2024**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych
zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy:
Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy i Subkowy**

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: Próbkę pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Subkowy- ujęcia w miejscowościach: Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy i Subkowy odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) (Tabela nr 1).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Subkowy

Nazwa wodociągu/ zaopatrywane miejscowości	Produkcja Wody [m ³ /dl]	Liczba zaopatrywanej ludności*	Data pobierania próbki	Punkt czerpalny pobierania próbki	Zakres badań	Rodzaj kontroli	Kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waćmierz (Waćmierz)	37	261	29.01.2024	Budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.03.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			09.09.2024	Budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Gorzędziej (Gorzędziej)	101	548	29.01.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.03.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			08.04.2024	Budynek biurowy Gorzędziej ul. Kasztanowa 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Mętność 3,1NTU/ płukanie sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
			17.04.2024	Budynek biurowy Gorzędziej ul. Kasztanowa 1	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			14.06.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Liczba bakterii grupy coli 23jtk/100ml/ płukanie sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
			25.06.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			25.06.2024	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			08.07.2024	Budynek biurowy Gorzędziej ul. Kasztanowa 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			05.08.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			03.09.2024	Budynek biurowy Gorzędziej ul. Kasztanowa 1	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.11.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Liczba bakterii grupy coli 4jtk/100ml/ płukanie sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
			12.11.2024	Budynek mieszkalny Gorzędziej ul. Nadwiślańska 1	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Wielgłowy (Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo)	141	1237	29.01.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.03.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Gdańska 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			08.04.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			14.06.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Gdańska 11	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			09.09.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			07.10.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.11.2024	Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Gdańska 11	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
Subkowy (Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy, Rybaki)	422	3370	29.01.2024	Budynek mieszkalny Subkowy ul. Wybickiego 70	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			04.03.2024	Budynek SKR Subkowy ul. Wodna 2	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
			14.06.2024	Budynek mieszkalny Subkowy ul. Wybickiego 70	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia

	08.07.2024	Budynek SKR Subkowy ul. Wodna 2	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	05.08.2024	Budynek mieszkalny Subkowy ul. Wybickiego 70	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	03.09.2024	Budynek SKR Subkowy ul. Wodna 2	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	Liczba bakterii grupy coli 5jtk/100ml, Enterokoki 1jtk/100ml/ płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
	18.09.2024	Budynek SKR Subkowy ul. Wodna 2	int ³⁾	KW ⁴⁾	Liczba bakterii grupy coli 2jtk/100ml/ płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Nie odpowiada wymaganiom
	23.09.2024	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	30.09.2024	Budynek SKR Subkowy ul. Wodna 2	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	30.09.2024	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	14.10.2024	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia
	04.11.2024	Budynek mieszkalny Subkowy ul. Wybickiego 70	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	Przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli nr 1

*) liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu w 2024r. – dane przekazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe

mok¹⁾ - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2°C/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop²⁾ - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, Clostridium perfringers, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, srebro, miedź, magnez, ozon, bromiany, chlorki wolne i związane, chlor wolny, stężenie chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, chloroform, , bromodichlorometan, Σ WWA, Σ THM, ogólny węgiel organiczny, twardość ogólna, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy, Σ pestycydów, akryloamid, epichlorohydryna, benzen, chlorek winylu;

int³⁾ - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

W związku z nieprawidłowymi zmianami w zakresie mętności wody oraz obecnością bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzędziej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wszczął postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło natychmiastowe działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Po zakończeniu powyższych działań przedsiębiorstwo wodociągowe potwierdziło przywrócenie należytej jakości poprzez przedstawienie badań jakości wody spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Badania jakości wody pobranej w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach wykazały obecność grupy coli oraz enterokoków. W związku ze skażeniem wewnętrznej sieci wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z sieci wewnętrznej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach a przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło natychmiastowe działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wewnętrznej budynku. Skuteczność działań potwierdzono wynikami badań.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w 2024 r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej poprzez wykonanie analiz w Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie oraz Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa z siedzibą w Pszczynie.

Woda na terenie miejscowości: Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo, Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy i Rybaki jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe - Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach z siedzibą przy ul. Wodnej 2.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Subkowy, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia w roku 2024 na terenie gminy Subkowy potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o właściwej jakości.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (za pośrednictwem odbioru)
3. a/a

Do wiadomości :

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>